



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Brandov Chromatograf Import 20

za měsíc: **červenec**
rok: **2015**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,313
etan	[mol%]	2,692
propan	[mol%]	0,174
iso-butan	[mol%]	0,046
n-butan	[mol%]	0,028
iso-pentan	[mol%]	0,005
n-pentan	[mol%]	0,004
C6+	[mol%]	0,020
CO2	[mol%]	0,324
N2	[mol%]	0,395
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,576
hustota	[kg/m3]	0,706
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,082

vyhotovil (datum, jméno)

3.8.2015

zodpovídá

J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE