



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **prosinec**
rok: **2015**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,031
etan	[mol%]	1,863
propan	[mol%]	0,245
iso-butan	[mol%]	0,044
n-butan	[mol%]	0,033
iso-pentan	[mol%]	0,005
n-pentan	[mol%]	0,003
C6+	[mol%]	0,007
CO2	[mol%]	0,176
N2	[mol%]	0,593
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,572
hustota	[kg/m3]	0,701
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,05
rosný bod	[°C]	-17,000
rosný bod při 3,92MPa	[°C]	-18,700

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

4.1.2016
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE