



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

## PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **srpen**  
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>95,853</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,150</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,644</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,093</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,101</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,022</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,015</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,014</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,310</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,799</b>
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,580</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,710</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,05</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>-14,90</b>

vyhotovil (datum, jméno)

1.9.2013

zodpovídá

J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE