



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

## PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Sviňomazy

za měsíc: **září**  
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,385</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>1,868</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,578</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,096</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,099</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,019</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,014</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,002</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,174</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,765</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,577</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,707</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,07</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>-15,50</b>

vyhotovil (datum, jméno)

1.10.2013

zodpovídá

J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE